



МЧС РОССИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР

Министерство образования
Оренбургской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соблюдении на объектах соискателя лицензии требований пожарной безопасности

16 декабря 2008 г.

№ 29

Отделом ГПН по г. Гаю и Гайскому району 02.12.2008 года проведены мероприятия по надзору и рассмотрены материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности:

МДОУ «Детский сад «Колокольчик»

расположенного по адресу: **Оренбургская область, Гайский район, п. Халилово, ул. Держинского, 9.**

по заявлению соискателя в лице: **заведующей МДОУ Подгузовой А.Л.**

на право получения лицензии: **осуществление образовательной деятельности.**

В ходе проверки установлено:

1. Здание отдельно стоящее, одноэтажное. Стены - кирпичные, перекрытие железобетонные плиты, перегородки – кирпичные, кровля – шифер по деревянной обрешетке. II-ей степени огнестойкости. Цокольный этаж сообщается с общим коридором. Функциональное назначение помещений – Ф 1.1. Собственность администрации Гайского района. Общая площадь помещений сада – 1138 кв. м.
2. Отопление водяное от автономной газовой котельной находящейся на расстоянии 10 метров от здания детского сада. Вентиляция естественная.
3. Освещение осуществляется от светильников типа ЛБ-20 и абажурного типа. Замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового, осветительного оборудования контура заземления и на омическое сопротивление молниезащиты проведены ЭТЛ «Норма» (Протокол № 33 от 22.06.2008 года). Аппараты защиты - АЕ-1031 и ВА-1626 соответствуют потребляемым нагрузкам. Электропроводка проложена скрыто, частично открыто в негорючих коробах.
4. Для эвакуации людей и материальных ценностей из здания детского сада имеется 5 эвакуационных выходов: 3 размерами 0,9х1,9 метра и 2 размерами 1,2х1,9 метра. Двери на путях эвакуации открываются по направлению выхода из здания. Стены и потолок на путях эвакуации отделаны негорючими материалами. Полы на путях эвакуации – бетонные покрытые линолеумом (сертификат пожарной безопасности в наличии, пожарная опасность линолеума соответствует требуемой для путей эвакуации). Фактическая ширина коридора 1,2 м., по норме 1,2 м., расстояние по пути эвакуации от наиболее удаленной точки – 14 м., требуемая – 25 м. Глухие решетки на окнах отсутствуют. Согласно целевой программы Гайского района «О мероприятиях по укреплению противопожарной безопасности в образовательных учреждениях района на 2004 – 2010 года» мероприятия по установке дверей в пожароопасных помещениях запланированы на 2008 год, установке эвакуационного освещения на путях эвакуации – на 2010 год.
5. Фактически пребывание людей в здании сада составляет 60 человек.
6. Первичными средствами пожаротушения помещения укомплектованы в количестве ОП-6 – 4 шт. Сроки следующей перезарядки огнетушителей – август 2010 года. Паспорта в наличие

7. В с. Новоовронежское на расстоянии 5 километров от п. Халилово имеется приспособленный для пожаротушения автомобиль и добровольная пожарная дружина Халиловского поссовета, которая находится в боеготовом состоянии.
8. Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения проведена в июле 2006 года ОГО ООО «ВДПО», акт выполненных работ от 06.06.2006 года (Лицензия № 1/04631, 2/08026 от 01.06.2004 года).
9. В 40 метрах от здания детского сада на сети тупикового хозяйственно-питьевого водопровода находится пожарный гидрант, напор водопроводной сети 15 м. вод. ст., расход 5 л/с. Имеется указатель местонахождения пожарного гидранта.
10. Договор на проектирование и монтаж АУПС и СОЛ заключен с ОГО ООО «ВДПО» №247 от 11.12.2008 года. В настоящее время в здании производится монтаж автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.
11. Приказом назначен ответственный за противопожарное состояние. Имеется инструкция по мерам пожарной безопасности. Размеры и обозначения плана эвакуации при пожаре соответствуют ГОСТ. Журнал противопожарного инструктажа, с отметкой о прохождении инструктажа в декабре 2007 г. Ответственный за пожарную безопасность прошел обучение ППМ при ОГО ООО «ВДПО» 5 декабря 2008 года.

Вывод: Система пожарной безопасности МДОУ «Детский сад «Колокольчик» соответствует требованиям ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность» и заявленному виду деятельности.

Настоящее заключение действует в течение шести месяцев с момента его подписания до получения лицензии.

Начальник отдела ГПН
по г. Гаю и Гайскому району



Е.А. Кучмасов

Исп. Романов А.А.
т. (35362) 44818